























## NORME NF X08-070 = LE PLAN D'EVACUATION

Le nouvelle norme NF X08-070, en vigueur depuis juin 2013 précise :

- le format minimum du plan sera de 297 x 420 mm (A3) ou A4 si le PE est situé dans une pièce individuelle (ex: chambre d'hotel)
- le dessin du bâtiment respectera une echelle minimum de 1/250ème.
- le plan devra être orienté par rapport à l'observateur (ex: les endroits situés à gauche sur le plan seront sur la gauche de l'observateur)
- ils sont destinés à être situés aux points stratégiques de l'itinéraire d'évacuation et à des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les moyens d'évacuations (entrée principale, accès du personnel, distribution de boisson, bureaux, lieux de réunion, salle d'attente..). Ils doivent être implantés tous les 25 mètre, et dans tous les secteurs à haut risque, et à chaque étage.
- Voici les symboles UNIQUES devant être utilisés pour les plans d'évacuation :

Itinéraire d'évacuation		Extincteur portatif	
Issue d'évacuation d'un niveau		Extincteur sur roues	
Point de rassemblement		Robinet d'incendie armé (RIA)	
Fonction espace d'attente sécurisé		Porte coupe-feu	
Défibrillateur		Service de sécurité incendie	
Infirmierie		Poste central de sécurité incendie	
Local de soins		Point fixe de sécurité incendie	
Armoire à pharmacie		Ascenseur : ASC	
Déclencheur d'alarme incendie		Monte-charge : MC	
Système d'appel des secours (ligne directe avec les sapeurs-pompiers, avertisseur intérieur relié à un central de sécurité)		Élévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)	

NC2 COMMUNICATION

16, Rue Fénelon 69006 LYON

Tél : 04 78 24 02 17 Pble : 06 72 70 79 26

SARL au capital de 10 000 € - SIRET 802 781 401 00020 - NAF 1813Z